



SGS SGS Chile Ltda.

Ignacio Valdivieso N° 2409 (San Joaquín)
 Casilla 3067
 Santiago de Chile
 Teléfonos: 5569453 / 5565900 / 5567209 / 555 1225
 Cables: Supervise
 Telex: N° 240269 SGSST CL
 N° 240088 SGSST CL

Certificado / Certificate N. 450101R / 24307 24307/INCO/CP/C/1186/88/SQ

CERTIFICADO DE APROBACION DE PRODUCTO ELECTRICO
 (Autorizado según Resolución de la Superintendencia de
 Electricidad y Combustibles N°40 del 15 de Enero de 1988)

CERTIFICADO N°: 0085-07-RM
FECHA DE EMISION: 24 de Mayo de 1988.
**SISTEMA DE CERTIFI-
 CACION EMPLEADO:** "A" ENSAYOS DE TIPO Y CONTROL DE FABRICACION.

Se certifica el siguiente producto o línea de productos eléctricos, presentado según Solicitud de Aprobación N°0085-07-RM, de fecha 18 de Enero de 1988.

IDENTIFICACION

1. Denominación del producto: Conductor eléctrico de distribución aérea en BT.
2. Marca: COVISA
3. Modelo o Tipo: RI.
4. Clase: _____
5. Número de fabricación o de Catálogo: _____
6. Nombre del fabricante: Elaboradora de Cobre Viña del Mar S.A. "COVISA"
7. Dirección del fabricante: Variante Agua Santa 4303 - Viña del Mar
8. País de fabricación: Chile
9. Nombre o razón social solicitante: Elaboradora de Cobre Viña del Mar S.A. "COVISA"
10. Dirección del solicitante: Variante Agua Santa 4303 - Viña del Mar

CARACTERISTICAS TECNICAS

Conductor de cobre electrolítico temple duro, sólido o cableado. Alambres: en calibres desde el N°12 AWG al N°4 AWG; 4 mm², 6 mm² y 10 mm².

Cable monoconductor en calibres desde el N°6 AWG hasta el 500 MCM.

Revestimiento de polietileno a prueba de intemperie, color negro.

Tensión y temperatura máxima de servicio de 600 volts y 75°C; respectivamente.

Las especificaciones del espesor promedio de revestimiento para cada calibre o sección se indican en la tabla siguiente:

(Miembro del Grupo SGS (Société Générale de Surveillance))

...Cont.

This Certificate reflects our findings at time and place of our intervention only
 The Issuance of this certificate does not exonerate buyers or sellers from exercising all their rights and discharging all their liabilities under the contract of sale. Stipulations to the contrary are not binding on us.
 The company's responsibility under this certificate is limited to gross negligence proven by principals and will in no case be more than ten times fees or commission.

Este Certificado refleja solamente nuestros resultados en el lugar y fecha de nuestra intervención.
 La emisión del presente certificado no releva a las partes contratantes del ejercicio de sus derechos ni les libera de sus obligaciones derivadas del contrato de compraventa. Cualquier estipulación en contra no vinculará a esta sociedad.
 La responsabilidad de esta sociedad derivada de la emisión del presente certificado queda limitada a los casos de negligencia grave debidamente acreditada por sus contratantes y en ningún caso alcanzará cuantía superior al décuplo de la cifra satisfecha por honorarios o comisión

DAB