



CERTIFICADO DE APROBACION DE PRODUCTO ELECTRICO

(Autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, según Resolución Exenta Nro.

2146 , de fecha 02/08/2011).

Se certifica el siguiente producto o línea de productos eléctricos , de acuerdo al siguiente detalle:

DATOS DE CERTIFICACIÓN

SOLICITUD DE APROBACION :	E-021-14-5957	FECHA SOLICITUD:	13/05/2013
CERTIFICADO DE APROBACION :	E-021-14-3926	FECHA CERTIFICADO:	24/03/2014
TIPO :	SEGURIDAD	PROTOCOLO DE ENSAYOS:	PE N° 2/15
SISTEMA DE CERTIFICACION :	021 ISOCASCO5(2a)	NORMA DE APROBACION:	IEC 60502-1:2009; IEC 60228:2004; IEC 60332-1-1:2004; IEC 60332-1-2: 2004; IEC 60332-1-3:2004

IDENTIFICACION DEL SOLICITANTE

NOMBRE : **ELABORADORA DE COBRE VIÑA DEL MAR S.A./ COVISA**

DIRECCION : **AGUA SANTA 4303, VIÑA DEL MAR - CHILE**

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

DENOMINACION TECNICA : **CONDUCTOR ELECTRICO**

DENOMINACION COMERCIAL : **CONDUCTOR ELECTRICO**

MODELO : **RV-K (COVIFLEX)**

MARCA : **COVISA**

PAIS DE FABRICACION : **CHILE**

PROCEDENCIA : **CHILE**

NOMBRE DEL FABRICANTE : **ELABORADORA DE COBRE VIÑA DEL MAR S.A. / COVISA**

DIRECCION DEL FABRICANTE : **VARIANTE AGUA SANTA 4303, VIÑA DEL MAR**

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PRODUCTO

Mono y multiconductores flexibles de cobre electrolítico con aislación de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de policloruro de vinilo (PVC)

USO : **Industrial / Domiciliario**

TENSION NOMINAL : **0,6/1 KV**

Tº. OP./CLASE CLIM. : **90°C**

CONFIGURACION: **1 - 2 - 3 - 4 - 5 y más Conductores**

CALIBRES: **1,5, 2,5, 4,6, 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400, 500 mm²**
;16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1, 1/0, 2/0 AWG ; 250, 350, 500, 750, 1000 MCM

OTROS ANTECEDENTES

Nº del certificado de aprobación, tipo, sello de calidad o marca de conformidad: **No procede**

Nº de la Resolución Exenta SEC que reconoce la Certificación: **No procede**

Declaración de Ingreso al Servicio Nacional de Aduana : **No procede**

Item: **No procede**

Laboratorios

Informe de Auditoria ISOCASCO - 5 - INGCER

Nº E-021-II-59/2013

Informe de Ensayo Tipo - COVISA

Nº 11316

APROBACION Y VIGENCIA

-En atención a los resultados obtenidos en los ensayos y pruebas efectuadas.

Se otorga el presente Certificado de Aprobación de acuerdo a las disposiciones legales, reglamentarias y normativas vigentes, dictadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles , según DS 298 de fecha 11 de noviembre de 2005.

-Este Certificado es válido por un periodo **INDEFINIDO** , a partir de **24/03/2014** quedando sometido a:

Control Regular Control de Fabricación Control de Comercio Auditorias de Seguimiento

DISPOSICIONES VARIAS

Se deberá marcar cada producto con la siguiente información: año y mes de fabricación, número de serie si corresponde, advertencia de seguridad si corresponde y país de fabricación. Además se deberá estampar el logo o sigla INGCER junto al Número de Certificado de Aprobación.



Ing. SANDRA RODRIGUEZ LARA

Representante Legal del Organismo de Certificación

Responsable Técnico del Organismo de Certificación

